

Anforderung Inbetriebnahme RLT-Gerät

Anschrift des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

Baumaßnahme:

Bauleistung:

buschek lufttechnik Auftrag-Nr.:

Anschrift der Baustelle:

.....
.....
.....
.....

Ansprechpartner vor Ort:

Telefon (Handy) Ansprechpartner:

Folgende Leistungen müssen bauseits erfüllt sein:

- Ankleumarbeiten gemäß Schaltplan durchgeführt und geprüft *(für Schäden haftet der Unterzeichner)*
- Netzeinspeisung gemäß Schaltplan ausgeführt, abgesichert und Drehfeld geprüft *(kein Baustrom!)*
- Erdungsmaßnahmen gemäß DIN VDE 0100 ausgeführt
- Elektrische Verdrahtung gemäß DIN VDE Vorschriften ausgeführt und geprüft *(für Schäden haftet der Unterzeichner)*
- Alle Versorgungsmedien sind vorhanden, betriebsbereit und entlüftet
- Lüftungsgerät ist betriebsbereit und vollständig am Kanalnetz angeschlossen
- Parkmöglichkeit für Transporter steht kostenlos zur Verfügung *(etwaige Parkgebühren werden berechnet)*

Vorgaben:

Zulufttemperaturregelung oder Ablufttemperaturregelung

Luftmenge Zuluft:

Luftmenge Abluft:

Temperatur Sollwert Heizen:

Temperatur Sollwert Kühlen:

Zeitprogramm:

sonstige Hinweise:

Auftraggeber

....., den.....

Name:

.....
Unterschrift

Hinweise:

Bitte beachten:
Wir benötigen min. 10 Arbeitstage Vorlaufzeit.

Wunsch-Termin: